

北受電所中央監視設備機器購入
仕 様 書

1. 件名

北受電所中央監視設備機器購入

2. 目的

本件は、北受電所の監視システムにて使用している機器の購入を行うものである。

3. 購入品仕様（相当品可）

(1) L C S × 2 台

- ・ 型 式：CP30 model 300
- ・ プロセッサ：Intel Atom x5-E3940 プロセッサ(1.6GHz)、2MB（CPU 内蔵）
- ・ チップセット：インテル HM65 Chipset
- ・ メインメモリ：4GB
DDR3L-SDRAM
ECC チェック
- ・ RAS 機能：ソフト電源オフ（シャットダウン）、CPU 温度上昇検出、内部電圧検出
- ・ 電源：定格電圧 AC100V
- ・ 製造会社：東芝(株)

(2) 監視システムソフト

北受電所の監視システムで LCD 用継電器盤No.1、特高用継電器盤を制御するソフトを組込むこと。
(不明な点がある場合は、現場調査を実施すること。)

(3) 監視卓 PC 用交換部品

ハードディスク装置×4 台

型 式：U3SF3

本体冷却ファン×2 台

型 式：109R0812F424

電源ユニット×2 台

型 式：PCSF-350P-X2ST

エアフィルタ×2 式

型 式：FA2100S-FILTER A, B

4. 納 期

令和 8 年 3 月 2 7 日

5. 納入場所及び納入条件

(1) 納入場所

茨城県東茨城郡大洗町成田町 4002 番地

日本原子力研究開発機構

大洗原子力工学研究所 北受電所

(2)納入条件
持込渡し

6. 検収条件

第5項に示す納入場所に納入後、外観検査及び、第9項に示す提出書類の合格をもって検収とする。

7. グリーン購入法の推進

- (1)本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)の採用が可能な場合には、これを採用するものとする。
- (2)本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

8. 協 議

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。

9. 提出書類

次表に示す図書を遅滞なく提出すること。

図書名	部数	提出期限	備考
検査成績書（確認試験合格）	1	物品納入時	
保証書	1	物品納入時	
官公庁又は所内手続き等書類		その都度	

以上